



Κέρκυρα, 14 Νοεμβρίου 2014  
Αρ. Πρωτ.: 17962/9033

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού  
Τ. Κ.: 49100, Κέρκυρα  
Πληροφορίες: Νικολέττα Μπακαγιάννη  
Τηλέφωνο: 26613 61613  
Fax: 26610 28092

**ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση - Γήπεδο Σφακιωτών.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ**

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 280 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/27-12-2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56<sup>Α</sup> του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35 Α).
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ 1793 Β) Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56<sup>Α</sup> του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
5. Το αριθ. πρωτ. ΤΥ-Δα/Φ550/οικ.5471/22-02-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και το αριθ. 24/12-08-2013 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περί νομιμοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
6. Την αριθ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.21406/13-08-2013 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την αριθ. πρωτ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.38637/24-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3317 Β) των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
8. Την αριθ. 9182/4340/11-06-2014 (ΑΔΑ: ΩΥΧ9ΟΡΙΦ-Σ21) απόφασή μας περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
9. Το από 26-08-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, το οποίο εστάλη στην υπηρεσία μας με το αριθ. πρωτ. 32 (Φ. Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων)/08-

09-2014 έγγραφο της Π.Ε. Λευκάδας, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν υδροστόμια πυρόσβεσης στην εγκατάσταση, αλλά τέσσερις κοινοί κρουνοί ύδρευσης περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και έτσι επιβάλλεται η αντικατάσταση της παροχής των κρουνών με σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον Φ40 και συνίσταται η τοποθέτηση δύο υδροστομίων αντιδιαμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Επιπλέον, δεν υπάρχουν μέσα πυρόσβεσης στα αποδυτήρια και επιβάλλεται η ύπαρξη δύο πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και μιας πυροσβεστικής φωλιάς με σωλήνα μήκους 15 μέτρων και ακροφύσιο και απαιτούνται φωτιστικά ασφαλείας στις εξόδους. Επίσης, οι θύρες εισόδου - εξόδου πρέπει να ανοίγουν προς τη φορά διαφυγής και πρέπει να καθοριστούν επακριβώς με κατάλληλη σήμανση οι ειδικές θέσεις στάθμευσης των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Παράλληλα, στο χώρο αποδυτηρίων για τη φιλοξενούμενη ομάδα λείπουν ορισμένα πλακάκια, δεν υπάρχει θύρα στο χώρο του W.C. και ο υαλοπίνακας της θύρας εισόδου είναι ρηγματωμένος. Δεν υπάρχουν αποδυτήρια ειδικά για τους διαιτητές και ο υαλοπίνακας της θύρας είναι σπασμένος. Στα παράθυρα των αποδυτηρίων πρέπει να τοποθετηθεί συρματόπλεγμα Νο 16 για τα έντομα. Πρέπει να ασφαλισθεί με λουκέτο η μικρή βοηθητική θύρα στη δυτική πλευρά του γηπέδου. Η περίφραξη του αγωνιστικού χώρου αποτελείται από παλιό σκουριασμένο πλέγμα και φέρει πολλές φθορές, όπως ανοίγματα και σπασμένους στύλους. Πρέπει να αντικατασταθεί το πλέγμα με κατάλληλο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα βαρέως τύπου, να επισκευαστούν στύλοι και να κλειστεί ένα κενό που υπάρχει μεταξύ του πάγκου της φιλοξενούμενης ομάδας και της περίφραξης, ώστε να αποκλεισθεί η πρόσβαση των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Στις εξόδους των φιλάθλων απαιτείται διαχωριστικό για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι πρέπει να έχουν χωριστή είσοδο - έξοδο στο χώρο και δεν υπάρχουν καθόλου τουαλέτες για τους οπαδούς. Στον προβλεπόμενο χώρο ιατρείου δεν υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών, ούτε ο εξοπλισμός που προβλέπεται στην ΚΥΑ 46596/04. Τέλος, στην Επιτροπή δεν προσκομίσθηκε οικοδομική άδεια και αυτή εισηγείται προς το παρόν τη μη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την εν λόγω αθλητική εγκατάσταση μέχρι τη συμμόρφωση του φορέα αυτής με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις και την διενέργεια επανελέγχου εντός ενός μηνός.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56<sup>Α</sup> του Ν. 2725/1999 για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στην διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στον φορέα στον οποίο ανήκει από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην ίδια διάταξη.

Επειδή στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «.....η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από την διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας....», ενώ στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στην διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου.

Επειδή η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με το από 26-08-2014 πρακτικό της εισηγείται τη μη χορήγηση άδειας στην αθλητική εγκατάσταση του γηπέδου Σφακιωτών του Δήμου Λευκάδας, λόγω των ανωτέρω αναφερόμενων διαπιστώσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι η αθλητική εγκατάσταση δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Για τους ανωτέρω λόγους,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Δεν χορηγούμε άδεια λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση του γηπέδου Σφακιωτών του Δήμου Λευκάδας, επειδή δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, όπως προκύπτει από το πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης μέχρι τη συμμόρφωση του φορέα αυτής με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις και την διενέργεια επανελέγχου μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, επισημαίνοντας στην Επιτροπή ότι κατά τον επανέλεγχο θα πρέπει να λάβει υπόψη την υπ' αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.28688/09-09-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2408/Β/10-09-2014).

Η απόφαση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56<sup>Α</sup> παρ. 7 του Ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπόκειται σε αίτηση θεραπείας εντός μηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Διδασκάλου

#### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμο Λευκάδας
2. Γήπεδο Σφακιωτών  
Σφακιώτες Λευκάδας, Τ.Κ. 31100
3. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  
Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού  
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι
4. Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.)  
Πάρκο Γουδί, Τ.Θ. 14161, Γουδί, Τ.Κ. 11510, Αθήνα
5. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας και Λευκάδας  
Αρκαδίας 17, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
6. Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδας  
Ηρ. Πολυτεχνείου 30, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα
7. Διάρκης Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ)  
Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180, Αθήνα
8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας  
Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
9. Διεύθυνση Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας  
Γραφείο Φυσικής Αγωγής  
Καραβέλα 11, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα
10. Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων  
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  
(Υπ' όψη Προέδρου αυτής, κ. Κακλαμάνη, Μηχανολόγου Μηχανικού,  
Δ/ση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας)